RESULTAAT ASBESTINVENTARISATIE, WOONHUIS

Omschrijving

Omschrijving
Bescherming bij verwijdering volgens basisvoorschriften SC-530.

Tabel

ABONNEREN: Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?

Monstercode	Fotonummer	Locatie	Ruimte	Omschrijving materiaal	Geschatte hoeveelheid	Bevestiging	Risicocategorie
A01	1	Woonhuis	Ruimte I t/m V, gang (begane grond en 1e verdieping) en toilet	Plafondplaten	75 m^2	Genageld	2
A02	2	Schuur	CV-ruimte	Koord	2 m	Gewikkeld	3
				CV-ketel, waarvan asbestplaat op ketelblok zichtbaar	Onbekend	Onbekend	1
Als A01	3	Houtopslag	Houtopslag	Golfplatendak	6 m^2	Geschroefd	1
Als A01	4	Woonhuis	Huiskamer, buiten	Rookgasafvoer	4 m	Geklemd	1