

BEPROEVEN VRIJVERVALRIOOLLEIDINGEN

Omschrijving

Omschrijving

Het controleren van betonbuizen op waterdichtheid, voordat de sleuf aangevuld wordt.

De buizen en minstens 1 put worden volgepompt met water, waarna er wordt gecontroleerd op lekkage. In de put staat het water daarbij circa 1 m boven de buis.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-ies?](#)

	Controle	Diameter in mm	
Kosten per m	Uitwendig	350 - 600	x,xx
		500 - 800	x,xx
		600 - 1.200	x,xx
		750 - 1.500	x,xx
Uur per m	Uitwendig	350 - 600	x,xx
		500 - 800	x,xx
		600 - 1.200	x,xx
		750 - 1.500	x,xx
m per uur	Uitwendig	350 - 600	x,xx
		500 - 800	x,xx
		600 - 1.200	x,xx
		750 - 1.500	x,xx